

Zentrale : **Modell RIZ 01**

Artikelnr. 48-48-165

Allgemeines:

Das RIZ01-Modul ist fürs **IQ**-Datenbussystem konzipiert.

Das Modul verfügt über Ethernet-Verbindung, um das **IQ**-Datenbussystem mit einem herkömmlichen LAN-Netzwerk verbinden zu können.

Zur Datenübertragung werden eine RS485-, RS232-, USB- bzw. Ethernet- Schnittstelle verwendet.

Bei der Installation vom **IQ**-Datenbussystem ist darauf zu achten, dass die angeschlossenen Geräte keine Funktionsstörungen verursachen.

WICHTIG: Die Installation vom **IQ**-Bussystem muss nach den geltenden Richtlinien CEI, DIN-VDE, sowie nach den für das jeweilige Land geltenden Vorschriften durchgeführt werden!

Montage:

Alle **IQ**-Module sind für die DIN-Normschiene ausgelegt. Sie müssen von oben auf die Schiene aufgesetzt und nach unten gedrückt werden, bis ein Klickgeräusch zu vernehmen ist. Zur Demontage wird der Halteklip mit einem Flachsraubenzieher nach unten gezogen und das Modul angehoben.

Programmierung:

WICHTIG: Die Programmierung aller **IQ**-Module darf **NUR** von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!

Die Programmierung des RIZ01-Moduls kann über RS485-, RS232-, USB- bzw. Ethernet-Schnittstelle durchgeführt werden. Standardmäßig ist das Modul RIZ01 mit der IP-Adresse 192.168.0.99 versehen.

Herstellergarantie:

Sollte ein Gerät nachweisliche Herstellungsfehler aufweisen, so liegt es im Ermessen des Herstellers, durch Nachbesserung oder Austausch die ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen.

Die Anspruchsfrist richtet sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Einhaltung der Anspruchsfrist ist durch Nachweis des Kaufdatums mittels Rechnung, Lieferschein o.ä. Unterlagen zu belegen.

Der Kunde trägt in jedem Falle die Speditionskosten.

Im Falle einer Reklamation bitten wir unsere Kunden, das beiliegende Reklamationsformular auszufüllen und zusammen mit dem Gerät an die Firma Simplex GmbH zurück zu schicken. Das Formular und alle weiteren Daten sind auf der Homepage www.simplexsr.it zu finden.

Der Garantieanspruch entfällt durch:- unsachgemäße Handhabung

- Installation durch NICHT autorisiertes Fachpersonal
- Nichtbeachtung der Installationsvorgaben

Technische Daten

Zentrale : Modell RIZ 01
Artikelnr. 48-48-165

Betriebsspannung	24 VDC
Eigenverbrauch	100 mA
Schaltleistung	250V / 6A / 50Hz
Dateneingänge	USB RS485 RS232 RJ45 Ethernet
Schutzklasse	IP20
Montagestandard	DIN-Schiene
Abmessungen	Länge 52 mm Breite 90 mm Höhe 58 mm

Anschlussplan:

!!! Die Ein- bzw. Ausgänge sind NICHT gegen Kurzschluss gesichert. Bei Beschädigung des Moduls durch nicht fachgerechte Handhabung entfällt der Garantieanspruch!!!

